

SIPROTEC - 7SJ602

Описание устройства	Модификации	№ заказа	Краткий код
Устройство МТЗ с функцией напр. обнаружения замыкания на землю и реле защиты двигателя 7 S J 6 0 2 □ - □ □ □ □ □ - □ □ □ □ - □ □ □			
(продолжение пред. страницы) Основная версия (имеется во всех опциях)	ANSI-No.		
	50/51	Токовая защита с выдержкой времени $I>$, $I>>$, $I>>>$, I_p обратная блокировка	F A 1)
	50N/51N	МТЗ от замыкания на землю с выдержкой времени $I_E >$, $I_E >>$, I_{Ep}	
	49	Защита от перегрузки	
	74TC	Контроль исправности цепи отключения	
	50BF	УРОВ ³⁾	
	46	Защита от броска тока при холодной нагрузке Защита ОП / защита от несимметричной нагрузки	
■	67Ns	Направ. чувств. обнаружение 3З, $I_{EE}>$, $I_{EE}>>$, I_{Ep}	F B 2)
	64	Защита по напряжению смещения	
■	50Ns/51Ns	Чувств. обнаружение 3З, $I_{EE}>$, $I_{EE}>>$, I_{Ep} ³⁾ Измерение напряжения и мощности	F J 2)
■ Двигатель	48	Контроль времени пуска	H A 1)
	37	Контроль снижения тока / потери нагрузки	
	66/68	Запрет перезапуска	
■ Двигатель	67Ns	Направ. чувств. обнаружение 3З, $I_{EE}>$, $I_{EE}>>$, I_{Ep}	H B 2)
	64	Защита по напряжению смещения	
	48	Контроль времени пуска	
	37	Контроль снижения тока / потери нагрузки	
	66/68	Запрет перезапуска	
■ Двигатель	50Ns/51Ns	Чувств. обнаружение 3З, $I_{EE}>$, $I_{EE}>>$, I_{Ep} ³⁾	H J 2)
	48	Контроль времени пуска	
	37	Контроль снижения тока / потери нагрузки	
	66/68	Запрет перезапуска	
АПВ	Без АПВ		0
	С АПВ		1

■ Включено в основную модификацию

1) Только при наличии 1 или 5 в позиции 7.
 2) Только при наличии 2 или 6 в позиции 7.
 3) 50Ns/51Ns меняется на 50N/51N.