

ИП X X X X X X ТУ ВУ 300521831.059-2010

Питание

- 1 - от источника напряжения переменного тока 220 В 50 Гц *;
- 2 - от источника напряжения переменного тока 220 В или от источника напряжения постоянного тока 220 В *;
- 3 - от источника напряжения постоянного тока 24 В;
- 4 - от измерительной цепи;
- * - по заказу номинальное значение может быть 230 В

Наличие аналогового выхода и диапазон изменения выходного аналогового сигнала

- 0 - аналоговый выход отсутствует;
- 1 - 0 - 5 мА;
- 2 - 4 - 20 мА;
- 3 - 4 - 12 - 20 мА;
- 4 - 0 - 2,5 - 5 мА;
- 5 - минус 5,0 - 0 - плюс 5,0 мА;

Реле: 0 - отсутствуют; 1 - присутствуют;

Порт RS-485: 0 - отсутствует; 1 - присутствует;

Диапазон преобразования входного напряжения

- 1 - 0 - 120 В;
- 2 - 0 - 264 В;
- 3 - 0 - 456 В;
- 4 - 80-120 В (для ИП с питанием от измерительной цепи);

Диапазон преобразования входного тока

- 1 - 0-0,5 А;
- 2 - 0-1,0 А;
- 3 - 0-2,5 А;
- 4 - 0-5,0 А;

ЦЛ 9260Р (габаритные размеры 120x120x138 мм);

ЦЛ 9260Е (габаритные размеры 98x98x138 мм);